



**Spett. ID-ELECTRO**

**Oggetto: temperatura di esercizio dei cavi H05/07V-U/K/R**

Con il presente documento siamo a indicare che i cavi in oggetto secondo la normativa armonizzata CEI EN 50525-2-31 non prevedono una temperatura di esercizio inferiore a -15 °C.

I test effettuati nel nostro laboratorio al fine di individuare le minime temperature di esercizio ammesse, hanno dato esiti positivi utilizzando il cavo Baldassari Cavi H05/07V-U/R /K a temperature di -40°C, in una modalità stazionaria senza stress meccanico.

Questi test non sono stati eseguiti ai fini della certificazione, ma per indagini sull'intervallo delle temperature di esercizio.

**ООО «АйДи-Электро»**

**О рабочей температуре кабелей H07V-U/K/R**

Данным документом мы обращаем Ваше внимание, что рассматриваемые кабели согласно Европейскому стандарту < HAR > (CEI EN 50525-2-31) не предусматривают рабочей температуры ниже -15 °C.

Наши собственные испытания, проведенные в лаборатории завода, в целях выявления предельно допустимых рабочих температур, подтверждают возможность эксплуатации монтажного провода Baldassari Cavi H05/07V-U/R/K при температурах до -40°C, в стационарном режиме без механических нагрузок.

Данные испытания проводились не в целях сертификации, а для выявления диапазона рабочих температур эксплуатации.

Iacopo Favilla

Customer support

*BRUNO BALDASSARI & F.LLI S.p.A.*

25.03.2021